國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	工程一館工工系 2F 廁所旁	<1	106/07/12	符合規定
2	教育館 3F 靠光復中學	<1	106/07/12	符合規定
3	綜三館數學系 637	<1	106/07/12	符合規定
4	綜三館統計所 842	<1	106/07/12	符合規定
5	工程四館 333	<1	106/07/12	符合規定
6	資電館資工系 730	<1	106/07/12	符合規定
7	資電館電機系 523	<1	106/07/12	符合規定
8	人社院圖書館 1F	<1	106/07/12	符合規定
9	醫環系 503	<1	106/07/12	符合規定
10	工科館 4F 走廊	<1	106/07/12	符合規定
11	育成中心 9F 茶水間	<1	106/07/12	符合規定
12	台積館 6F 廁所旁	<1	106/07/12	符合規定
13	台積館 8F 茶水間	<1	106/07/12	符合規定
14	誠齋 2F 樓梯東	<1	106/07/12	符合規定
15	實齋 1F 浴室	<1	106/07/12	符合規定
16	明齋 2F 浴室	<1	106/07/12	符合規定
17	平齋 2F 浴室	<1	106/07/12	符合規定
18	禮齋 1F 102	<1	106/07/12	符合規定
19	清齋 B 棟 6F 洗衣間	<1	106/07/12	符合規定
20	清齋 B 棟 7F 洗衣間	<1	106/07/12	符合規定
21	靜齋 4F 浴室外	<1	106/07/12	符合規定
22	靜齋 3F 浴室外	<1	106/07/12	符合規定
	以下空白			
	以			

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負 責 人：裴若峰
檢驗室主管：郭淑清