

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

| 編號 | 受驗地點 | 大腸桿菌群 | 採樣日期 | 檢測結果 |
|--------|------------------|-------|-----------|------|
| 一、校本部 | | | | |
| 1 | 圖書館 3F讀者區廁所旁 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 2 | 圖書館 5F讀者區茶水間 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 3 | 教育館 217 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 4 | 綜四館 201(左) | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 5 | 綜二館教務處 2F茶水間 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 6 | 綜二館資工系 743 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 7 | 綜二館學科所 4F茶水間 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 8 | 綜三館數學系 320 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 9 | 綜三館普物教室 201 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 10 | 物理館 5F | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 11 | 資電館資工系 531 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 12 | 校友體育館 2F | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 13 | 工程三館 108 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 14 | 工程四館 218 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 15 | 工程四館 301 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 16 | 工科館 501E | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 17 | 台積館 3F茶水間 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 18 | 清齋AB棟 8F電梯前 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 19 | 清齋D棟 6F洗衣間 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 20 | 誠齋 1F東側 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 21 | 誠齋 1F西側 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 22 | 儒齋C棟 5F | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 23 | 儒齋C棟 7F | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 24 | 儒齋D棟 6F | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 25 | 平齋 2F浴室 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 26 | 平齋 3F浴室 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 27 | 清齋AB棟 1F流理台旁 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| | 以下空白 | | | |
| 二、南大校區 | | | | |
| 1 | 鳴鳳樓-1F-樓梯旁 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 2 | 崇善樓-3F-洗手間旁(力霸) | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 3 | 迎曦軒-1F-後棟樓梯旁 | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| 4 | 樹德樓-2F-212室旁(力霸) | <1 | 110/04/14 | 符合規定 |
| | 以下空白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (MPN/100 mL)

