國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 1F 人事室旁	<1	107/03/07	符合規定
2	行政大樓 2F 第一會議室	<1	107/03/07	符合規定
3	行政大樓 4F 營繕組	<1	107/03/07	符合規定
4	綜二館 8F 會議廳	<1	107/03/07	符合規定
5	自強樓 2F	<1	107/03/07	符合規定
6	男單 2F	<1	107/03/07	符合規定
7	諮商館 2F	<1	107/03/07	符合規定
8	化工館 321	<1	107/03/07	符合規定
9	動化館 1F	<1	107/03/07	符合規定
10	化學館 2F	<1	107/03/07	符合規定
11	工程一館動機系 212	<1	107/03/07	符合規定
12	工程一館動機系 429	<1	107/03/07	符合規定
13	工程一館動機系 601	<1	107/03/07	符合規定
14	科儀中心 3F	<1	107/03/07	符合規定
15	清華實驗室 4F	<1	107/03/07	符合規定
16	靜齋 2F 207	<1	107/03/07	符合規定
17	慧齋 1F 廚房	<1	107/03/07	符合規定
18	誠齋 2F 樓梯西	<1	107/03/07	符合規定
19	學齋 B 棟 1F	<1	107/03/07	符合規定
20	學齋 B 棟 2F	<1	107/03/07	符合規定
21	儒齋 B 棟 1F	<1	107/03/07	符合規定
22	儒齋 B 棟 2F	<1	107/03/07	符合規定
23	實齋 2F 樓梯西	<1	107/03/07	符合規定
24	新齋 4F A411 對面	<1	107/03/07	符合規定
二、南大校區				
1	教務處 1F 辦公室	<1	107/03/07	符合規定
2	綜合教學大樓 2F 後端茶水間	<1	107/03/07	符合規定
3	教學大樓 2F	<1	107/03/07	符合規定
4	樹德樓 B 棟 1F	<1	107/03/07	符合規定
5	體健大樓 4F 廁所旁	<1	107/03/07	符合規定
	以下空白			

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負 責 人：裴若峰
檢驗室主管：郭淑清

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL