

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜三館數學系 624	<1	108/07/03	符合規定
2	綜三館統計所 842	<1	108/07/03	符合規定
3	教育館 3F 靠光復中學.311	<1	108/07/03	符合規定
4	圖書館 2F 工務區	<1	108/07/03	符合規定
5	圖書館 4F 工務區	<1	108/07/03	符合規定
6	圖書館 4F/K 書中心	<1	108/07/03	符合規定
7	資電館 資工系 730	<1	108/07/03	符合規定
8	資電館 資工系 523	<1	108/07/03	符合規定
9	工程四館 333	<1	108/07/03	符合規定
10	工科館 402E	<1	108/07/03	符合規定
11	醫環系 503	<1	108/07/03	符合規定
12	人社院圖書館 1F	<1	108/07/03	符合規定
13	人社院 B304	<1	108/07/03	符合規定
14	台積館 8F 茶水間	<1	108/07/03	符合規定
15	育成中心 5F 茶水間	<1	108/07/03	符合規定
16	清齋 DE 棟 10F 電梯前	<1	108/07/03	符合規定
17	清齋 B 棟 9F 電梯前	<1	108/07/03	符合規定
18	清齋 B 棟 6F 電梯前	<1	108/07/03	符合規定
19	靜齋 3F 315	<1	108/07/03	符合規定
20	儒齋 D 棟 1F	<1	108/07/03	符合規定
21	儒齋 D 棟 6F	<1	108/07/03	符合規定
22	儒齋 C 棟 2F	<1	108/07/03	符合規定
23	學齋 A 棟 1F	<1	108/07/03	符合規定
24	學齋 A 棟 2F	<1	108/07/03	符合規定
二、南大校區				
1	體建大樓-5F-504 室旁	<1	108/07/03	符合規定
2	體建大樓-3F-305 室旁	<1	108/07/03	符合規定
3	體育館 1F	<1	108/07/03	符合規定
4	數理教育大樓 3F 右側茶水間	<1	108/07/03	符合規定
5	數理教育大樓 2F 右側茶水間	<1	108/07/03	符合規定
	以下空白			
註 1.飲用水質管理條例標準		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">報告專用章</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">台灣檢驗科技股份有限公司</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">環安衛事業群</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">負責人：權 彝 成</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">檢驗室主管：郭 淑 清</p> </div>		
大腸桿菌群：6CFU/100mL				