國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	醫環系 203	<1	106/06/07	符合規定
2	醫環系 704	<1	106/06/07	符合規定
3	工科新館 7F	<1	106/06/07	符合規定
4	圖書館 2F 讀者區茶水間	<1	106/06/07	符合規定
5	圖書館 2F 公務區	<1	106/06/07	符合規定
6	圖書館 3F 公務區	<1	106/06/07	符合規定
7	圖書館 4F 讀者區茶水間	<1	106/06/07	符合規定
8	圖書館 4F 公務區	<1	106/06/07	符合規定
9	圖書館 6F 讀者區廁所旁	<1	106/06/07	符合規定
10	旺宏館國際會議廳 B1 走廊	<1	106/06/07	符合規定
11	旺宏館亞洲政策中心 1F 茶水間	<1	106/06/07	符合規定
12	旺宏館 2F 教室	<1	106/06/07	符合規定
13	旺宏館 7F	<1	106/06/07	符合規定
14	文齋 3F 202	<1	106/06/07	符合規定
15	新齋 1F 洗衣間	<1	106/06/07	符合規定
16	清齋 B 棟 8F 洗衣間	<1	106/06/07	符合規定
17	清齋 DE 4F 棟洗衣間	<1	106/06/07	符合規定
18	清齋 DE 6F 棟洗衣間	<1	106/06/07	符合規定
19	鴻齋 7F	<1	106/06/07	符合規定
20	雅齋 2F 228	<1	106/06/07	符合規定
21	靜齋 3F 315	<1	106/06/07	符合規定
22	慧齋 2F 204	<1	106/06/07	符合規定
	以下空白			

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負 責 人：裘若峰
檢驗室主管：郭淑清