

清華大學防颱自主檢查表

巴威颱風將至，請各系所(單位)針對下列自主檢查項目，進行預防性的自主檢查，若有缺失請予以改善，改善後請再次檢查，以免颱風造成危害。

檢查項目：

1. ☐屋頂、陽台排水孔、天溝是否已清理，沒有落葉或雜物阻塞？
2. ☐建物周邊排水溝是否已疏通？
3. ☐不斷電系統（UPS）是否正常運作？
4. ☐緊急發電機、抽水機、防水閘門等設施，是否已指定操作人員？
5. ☐是否需要沙包？(若有相關需求，請提前向事務組蔡先生提領，提領地點在旺宏館，**蔡先生分機-31195 手機-0921055216**)
6. ☐門窗是否完好？若有損壞，是否已報修？
7. ☐是否已關閉非必要設備的水、電、瓦斯等？
8. ☐門窗是否緊閉？請特別注意地下室氣窗務必關閉！
9. ☐其他與館舍安全有關的事項。(如提醒教授研究室或實驗室之門窗陽台關閉)
10. ☐是否已向駐警隊告知貴單位之緊急連絡人？
11. ☐上述項目，確已逐一勾選確認無遺漏？
12. ☐抽水機是否可正常運作？ ☐無此項目
13. ☐防水閘門是否可順利組裝？ ☐無此項目
14. ☐測試備用的緊急發電機，是否可正常運作？ ☐無此項目
15. ☐備用的緊急發電機是否已添加足夠油料？ ☐無此項目

單位檢查人：_____

檢查日期及時間：_____

單位主管：_____

******若有任何緊急狀況，可利用 24 小時聯絡電話取得協助******

防颱指揮中心（設於駐警隊）：33333

最後請提醒所有人員，勿將車輛停放於低窪、易淹水地區、地下停車場及樹木底下，以免風大雨大或停電，造成愛車泡水或受損。

總務處事務組感謝您的配合！